



爆炸性环境

Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CMExC24.0630X
Certificate No.

产品名称 现场总线接线箱
Name of Product
产品型号 MCAFD12
Type of Product
产品规格 见附件1、附件2、附件3
Specification of Product

防爆标志 Ex ec [ic] IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc
Marking

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

- GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.3-2021 《爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备》
GB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

说明事项

Remarks

1. 防护等级: IP66;
2. 分支数量: 12路;
3. 电缆引入口尺寸: $\Phi 32$, $\Phi 20$;
4. 本产品需使用符合认证要求的电缆引入装置;
5. 任何支路的信号线不得接地或连接电缆屏蔽层;
6. 严禁带电开盖;
7. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 。

持证单位 沈阳中科博微科技股份有限公司

Certificate Holder

生产单位 沈阳中科博微科技股份有限公司

Manufacture

发证日期 2024年7月15日

Date of Issue

有效期至 2029年7月14日

Valid Date

签发人

Approved By

颁发单位

Issued By

抚顺中煤科工检测中心有限公司

国家煤矿防爆安全产品质量检验检测中心

